



11	Wstawka montażowo-demontażowa Dn 150mm, PN10, np nr 9810 HAWLE	1
10	Przejście szczelne dla rur Ø160mm PE100	2
9	Podpora stalowa z kotwami mocującymi	3
8	Czyszczak rewizyjny żel. Dn150mm z zaworem hydrantowym Ø50	1
7	Zasuwka nożowa Dn150mm, PN10	2
6	Kolnierz przesuwny stalowy Ø160/150, SDR17/PN10	2
5	Tuleja kotnierzowa Ø160mm, PE100/SDR17/PN10	2
4	Krata pomostowa 60cm x 40 cm w ramie z kątownika, st. oc.	1
3	Stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej	–
2	Właz żeliwny klasy D, Ø60cm, z zamkiem	1
1	Studzienka DN=150m z prefabrykatów żelbetowych B45	1
L.p.	Nazwa	szt.

Betonowe elementy studzienki zaizolować bitizolem 2xR+P

Nazwa i adres obiektu budowlanego :					
APM Anna Michałek UL. GRUNWALDZKA 15/3 45-054, OPOLE					
Kanalizacja sanitarna łącząca ulicę Opolską w Żędowicach z ulicą Ogrodową w Zawadzkiem					
województwo		OPOLSKIE		branża	
Przedmiot rysunku:		SANITARNA			
Skala:		Projektant		mgr inż. Anna Michałek	
1:20		Specjalność nr uprawnień		sieci wod-kan 25/99/Op	
Studium dokumentacji:		Sprawdzający		mgr inż. Marek Dąbrowski	
PB, PW		Specjalność nr uprawnień		sieci wod-kan 75/76/Op	
Rok opracowania:		Numer rysunku:		19	
2010					
STUDNIA REWIZYJNA PZ-19					