Przekrój B–B



Przekrój C–C



Przekrój A–A



Wariant A



OZNACZENIA :

1. Właz klasy D 400 w wykonaniu z wypełnieniem betonowym np. prod. STĄPORKÓW
2. Pierścienie dystansowe betonowe ø625 h = 6 ÷ 10 cm
3. Zwężka betonowa ø–zmienne h = 62 cm
4. Kręgi betonowe ø–zmienne h = 25 ÷ 50 cm
5. Dno studzienki betonowe ø–zmienne h = 80 ÷ 130 cm
6. Stopnie złazowe żeliwne wg. PN – 64/H – 74088
7. Przejście szczelne np. tuleja szczelna Wavin
8. Płyta pokrywowa żelbetowa ø–zmienne/600 – wariant A

UWAGI !

1. Kręgi i zwężka z betonu C35/45 wodoszczelnego W–8, nasiąkliwego poniżej 4%, mrozoodpornego (F–50), łączone na uszczelkę gumową
2. Ściany zewnętrzne po uszczelnieniu zaizolować bitizolem – 2R ÷ 2 Pg
3. W przypadku wystąpienia gruntów nawodnionych gr. podsypki powinna wynosić 20 cm
4. Rzędne N_1 i N_2 wg. profilu podłużnego kolektora
5. Wymiary Dz1, Dz2, Dz3, Dz4 – wg. profilu podłużnego kolektora
6. Wariant A – dla studni narażonych na obciążenia dynamiczne oraz studni o H< 2,0 m
7. Wymiary bez miana podano w milimetrach
8. Węzeł spadowy wykonać z kształtek PVC

APM Anna Michałek
UL. GRUNWALDZKA 15/3
45-054 OPOLE

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Kanalizacja sanitarna łącząca ulicę Opolską w Żędowicach z ulicą Ogrodową w Zawadzkim

województwo	OPOLSKIE	branża	SANITARNA

Przedmiot rysunku:

STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

Skala:	Projektant	mgr inż. Anna Michałek	
–	Specjalność nr uprawnień	**sieci wod-kan**	25/99/Op
Studium dokumentacji:	Sprawdzający	mgr inż. Marek Dąbrowski	
PB, PW	Specjalność nr uprawnień	**sieci wod-kan**	75/76/Op

Rok opracowania: 2010

Numer rysunku: **13**