

**INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW
I ODDZIAŁYWANIA CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ
NA ŚRODOWISKO NATURALNE ZA 2023 ROK.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz.92 z dnia 01 lutego 2007r.) § 23 Spółka „ZAW-KOM” ul. Świerkłańska 2 w Zawadzkiem podaje odbiorcom dane związane ze strukturą paliw oraz oddziaływaniem ich na środowisko.

System ciepłowniczy w mieście Zawadzkie jest podzielony jest na dwa miejsca wytwarzające ciepło:

- Ciepłownia Miejska znajduje się przy ul. Paderewskiego wytwarzająca ciepło w okresie jesienno-zimowym,
- Kotłownię Gazową znajdującą się w węźle ciepłowniczym przy ul. Opolskiej 61E wytwarzająca ciepło do ogrzewania ciepłej wody w miesiącach letnich.

Ciepłownia opalana jest w 100% węglem kamiennym (miałem) co stanowi 97,8 % całkowitej produkcji ciepła. Natomiast w okresie letnim zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla osiedla przy ul. Opolskiej 61, zaopatrywane jest z kotłowni gazowej co stanowi 2,2 % ogólnej produkcji ciepła.

Emisja pyłowo-gazowa do środowiska w 2023 roku przedstawiała się następująco:

CO₂	5 490,31 Mg
SO₂	21,5 Mg
NO₂	3,95 Mg
Pyły	881 kg

Długość sieci ciepłowniczej w 2023 roku:

- długość sieci ciepłowniczej przesyłowej i rozdzielczej (w km) – 4,7
- długość przyłączy do budynków (w km) – 5,1

Sieć ciepłownicza w miejscowości Zawadzkie w 2023 r. obsługiwała budynki o łącznej kubaturze 281 dam³, sprzedano 34 912 GJ ciepła (w tym budynki mieszkalne, urzędy i instytucje), a wyprodukowano 44 150 GJ.

Do wyprodukowania takiej ilości ciepła zużyto:

- 2.504 Mg miału.

Sporządziła:
Aleksandra Labus-Galuszka

Zakład Gospodarki Komunalnej
"ZAW-KOM" Sp. z o.o.
47-120 Zawadzkie, ul. Świerkłańska 2
tel. 77 46 22 200, fax.: 77 46 33 504
www.zaw-kom.pl, sekretariat@zaw-kom.pl
NIP: 756-10-06-498, BDO: 000028418

PREZES Zarządu
Gabriela Krawiec-Górzańska